


## **ФИЛИАЛ ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**



### **ПАМЯТКА**

**об опасности поражения электрическим током при производстве работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи**

В Республике Беларусь ежегодно происходят несчастные случаи с населением и персоналом предприятий, связанные с поражением электрическим током в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Основной причиной несчастных случаев является несоблюдение требований «Положения о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования» (далее - Положение), утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21.11.2022 №794, а также пренебрежение опасностью электрического тока.

19.10.2023, вблизи д. Огородники Гродненского района произошел смертельный несчастный случай с работником СПК «Гожа» вследствие наезда свеклоуборочного комбайна на опору линии электропередачи напряжением 10кВ, повреждения изоляции провода линии и его прикосновения к металлическим конструкциям комбайна;

05.09.2024, после выгрузки кукурузы на ферме КРС «Гущицы» СПК им. И.П. Сенько, водитель трактора с поднятым кузовом прицепа двигался на выезд с территории фермы. В пролете опор ВЛ напряжением 110 кВ произошел пробой между фазным проводом ВЛ и кузовом прицепа. Не выходя из машины, водитель продолжил движение. На выезде с территории остановился и сообщил о случившемся руководству СПК.

17.02.2025, в районе ул. Волкова в г. Гродно, на территории водопроводной насосной станции «Фабричный» ГУКПП «Гродноводоканал», произошел инцидент. После разгрузки песка водитель грузового автомобиля МАЗ, не опустив кузов в транспортное положение, начал движение и приблизился не недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10 кВ, в результате чего произошло замыкание на землю. После прикосновения кузова к проводу, водителю удалось безопасно покинуть кабину автомобиля.

Охранная зона электрической сети – территории и воздушное (водное) пространство, непосредственно прилегающие к электрической сети, в границах которых устанавливается специальный режим их охраны и использования земель (земельных участков) и воздушного (водного)

пространства.

В границах охранных зон ВЛ не допускается, если иное не предусмотрено Положением, производить следующие работы или осуществлять иную деятельность:

перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели и информационные знаки ВЛ;

загромождать подъезды и подходы к электрическим сетям, ограждать опоры ВЛ, если это будет препятствовать доступу для их обслуживания и ремонта;

размещать в охранной зоне ВЛ хранилища любых типов материалов; разводить огонь под ВЛ и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

наносить на объекты ВЛ надписи и изображения, не предусмотренные техническими нормативными правовыми актами;

выполнять ремонтные, строительные и земляные работы без получения разрешения на право производства работ в охранной зоне ВЛ;

совершать в охранных зонах ВЛ остановки и стоянки всех видов транспортных средств;

осуществлять передвижения, работу сельскохозяйственных, дорожных, строительных и других машин и механизмов с поднятыми стрелами (устройствами, приспособлениями), поднятыми кузовами, проводить полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин, механизмов и выступающих частей оборудования высотой более 4 метров, влекущих приближение на недопустимое расстояние к находящимся под напряжением проводам ВЛ;

набрасывать (устанавливать, размещать) посторонние предметы на провода и опоры ВЛ;

устанавливать (размещать) на опорах ВЛ напряжением свыше 1000В системы видеонаблюдения, иное оборудование, монтировать к таким опорам электрические кабели и элементы их защиты от механических повреждений (трубы, лотки);

находиться в охранных зонах ВЛ во время опасных стихийных природных явлений, включая грозы;

приближаться на недопустимое расстояние к находящимся под напряжением проводам ВЛ, в том числе с применением инструмента и приспособлений при производстве работ либо осуществлении иной деятельности.

**Помните, что причиной несчастных случаев являются, как правило, личная неосторожность и невнимательность самих пострадавших, незнание или пренебрежение элементарными правилами электробезопасности. Берегите себя и своих близких!**